



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS: 3y8b2pi, IČ: 00270211

Spis. zn.: CR 048670/2020 Kk
Č. j.: CR 054169/2020 OŽP/Kk - 1287
Spis. a skart. znak a lhůta: 231.2 A/5
Počet stran: 2
Počet příloh: 0
ČVE: G/503/2840, I/503/2708

Vyřizuje: Ing. Pavel Koreček
Tel.: 469 657 334
E-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 16. 9. 2020

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o kolaudační souhlas, kterou dne 24. 8. 2020 podal

Mgr. Petr Juliš, nar. 3. 3. 1969, Lonkova č. p. 465, Polabiny, 530 09 Pardubice 9

I. podle § 122 odst. 3 stavebního zákona, vydává

kolaudační souhlas

ke stavbě vodního díla:

„Technická vybavenost a komunikace pro RD v lokalitě ZIV/1 v Kočí – vodovod a kanalizace“

(dále jen „stavba“).

Místo stavby:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Kočí
Identifikátor katastrálního území	667633
Název katastrálního území	Kočí
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	2090/22, 2090/16, 2090/39, 2090/40
Přímé určení polohy – začátek stavby (S-JTSK)	1071470, 643201
Přímé určení polohy – konec stavby (S-JTSK)	1071553, 643278

Účel stavby:

Zajištění odvádění čistěných odpadních vod od jednotlivých RD, odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na komunikaci a zásobování pitnou vodou.

Popis stavby:

Jedná se novostavbu jednotné gravitační kanalizace a vodovodního řádu. Nové kanalizační stoky jsou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci obce Kočí. Nové vodovodní řady jsou napojeny na stávající vodovod pro veřejnou potřebu v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Předmětem kolaudačního souhlasu jsou vodovodní řady V1 a V2, a dále kanalizační stoky K1 a K2.

vodovodní řad V1 PEHD d 90 x 8,2 mm, délka 170,50 m

vodovodní řad V2 PEHD d 90 x 8,2 mm, délka 75,60 m
kanalizační stoka K1 PP ULTRA RIB2 DN 300 mm, délka 80,2 m
kanalizační stoka K2 PP ULTRA RIB2 DN 300 mm, délka 81,6 m

Stavba byla povolena Městským úřadem Chrudim, Odborem životního prostředí, oddělením vodního hospodářství v rámci souboru staveb č. j. CR 002754/2020 OŽP/Kk – 0269 ze dne 14. 1. 2020 (právní moc 13. 2. 2020).

Odůvodnění:

Dne 24. 8. 2020 podal Mgr. Petr Juliš, nar. 3. 3. 1969, Lonkova č. p. 465, Polabiny, 530 09 Pardubice 9 (dále jen „stavebník“), žádost o vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedené stavby vodních děl.

Vodoprávní úřad provedl dne 16. 9. 2020 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Dále vodoprávní úřad ověřil soulad provedení stavby se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací a dále, že byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu.

Změny v délkách jednotlivých kanalizačních stok a vodovodních řadů v maximálních délkách prvních jednotek metrů posoudil vodoprávní úřad jako drobné změny, které nevyžadují žádné opatření vodoprávního úřadu, neboť se nedotýkají práv ostatních účastníků řízení, podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení ani veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Drobné změny byly odsouhlaseny dotčenými orgány, projektantem i stavebníkem a jsou součástí dokumentace skutečného provedení stavby.

Vodoprávní úřad na základě výše uvedených skutečností vydal kolaudační souhlas a tím povolil trvalé užívání stavby.

Poučení:

Stavbu lze podle § 126 odst. 1 stavebního zákona užívat jen k účelu vymezenému v kolaudačním souhlasu. Změna v účelu užívání stavby je podle § 126 odst. 2 stavebního zákona přípustná jen na základě písemného souhlasu nebo povolení příslušného stavebního úřadu.

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.



Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Obdrží:

Mgr. Petr Juliš, Lonkova č. p. 465, Polabiny, 530 09 Pardubice 9